АКТ
проверки объемов выполненных работ

«22» августа 2019 года представителями Контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода, на основании Положения о Контрольно-ревизионном управлении администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением главы администрации города от 13.01.2006 № 88, проведена проверка объемов работ

Объект Металлическая кровля в здании библиотеки им. Ленинского Комсомола ул. В. Иванова д

Заказчик МКУ Централизованная библиотечная систем

Подрядчик ИП. Тимургалиев А.Н.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	
			Список	Факт
	Установлено:			
	1. Ведутся работы по всей			
	площади кровли.			
	2. Работы на настоящем			
	этапе ведутся в соот-			
	ветствии со сметой.			
	3. Имеющиеся в нали-			
	чии для проведения			
	работ материалы со-			
	ответствуют заложен-			
	ным в смете.			
	4. Проводится обработка			
	пиломатериала анти			
	септическими и огнеза-			
	щитным материалом			

Представитель КРУ консультант ______________________ Слюсарев В.С.

Представитель Заказчика директор МКУК ЦБС Сорм. р-на — З.М. Засн

Представитель Подрядчика ______________________

[illegible] 22.08.2019