

«24» марта 2020г.

А К Т

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика Зинн. Гусейнгова Ибрагимов И. А.
произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов в доме № 7,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская МКУК ЦБС Сормовского района с
целью установления пригодности их к эксплуатации

а) вентканалы

1. Обособленные Вентканалы имеются в доме № 7, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Светлоярская МКУК ЦБС Сормовского района
2. Неособленные Вентканалы имеются в доме № нет
3. Сечение вентканалов составляет: **140x140 мм.-1шт** из красного кирпича (коридор
центрального входа), **140x140мм.-1шт (с/у)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Обособленные Вентканалы в доме № 7, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Светлоярская МКУК ЦБС Сормовского района
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Вентканалы помещений _____

не отвечают техническим условиям, к эксплуатации не пригодны

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От заказчика Зинн. Гусейнгова Ибрагимов И. А.
МКУК ЦБС Сормовского района

Трубочист **НОО ВДПО** Махов А.Д. / Махов А.Д. уд.143 /

Акт зарегистрирован _____ «24» марта 2020г.

Начальник Канавинского участка НОО ВДПО _____ / Садовский Р.А. уд.144/